

Мониторинг рынка кабельной продукции.

На 4.08.2016 г.

Количество отобранных образцов КПП	173
Количество завершённых испытаний образцов КПП	24
Количество завершённых испытаний образцов КПП с выявленными несоответствиями ТР ТС 004/2011	23

Перечень продукции в отношении, которой подготовлен пакет документов для направления Общественного требования и передачи в контрольно-надзорные органы

	Наименование продукции	Организация продавец	Организация производитель	Протокол испытаний
1	ВВГ-Пнг (А) 3*2,5ок(N,PE)-0,66	ООО «Минимакс»	Производитель не идентифицирован	Протокол испытаний № 113 от 28.07.16
2	ВВГ-Пнг (А) 4*1,5-0,66	ООО «Минимакс»	ООО «ЮВЭЛТ»	Протокол испытаний № 112 от 28.07.16
3	ВВГ-Пнг(А) 3*2,5-0,66	ООО «Краснодарэлектро»	ЗАО «СКЗ»	Протокол испытаний № 115 от 29.07.16
4	ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5	ООО «Баткомплект»	ООО «Кабельный завод «Кабэкс»	Протокол испытаний № 107 от 27.07.16
5	ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5	ООО «Баткомплект»	Производитель не идентифицирован	Протокол испытаний № 108 от 27.07.16
6	ВВГ-нг(А)-LS 4*2,5	ООО «Баткомплект»	Производитель не идентифицирован	Протокол испытаний № 109 от 28.07.16
7	ВВГнг-LS 3*1,5 (плоский)	ООО «ЮнитЭнерго»	ООО «Уралспецкабель»	Протокол испытаний № 101 от 26.07.16
8	ВВГнг-LS 2*1,5 (плоский)	ООО «ЮнитЭнерго»	ООО «Уралспецкабель»	Протокол испытаний № 100 от 26.07.16
9	ВВГнг(А)-П 3*1,5 СКЗ	ЗАО «Электротехническая компания ЭМТИКА»	ЗАО «СКЗ»	Протокол испытаний № 103 от 26.07.16
10	ВВГ-П 2*1,5 СКЗ	ЗАО «Электротехническая компания ЭМТИКА»	ЗАО «СКЗ»	Протокол испытаний № 102 от 26.07.16

