

Вопрос компании ООО «Электросервис»

1. Является ли, по Вашему мнению, нарушением выпуск провода ГОСТа на который не существует, например ПВСбм, ВВГбм и т.д.?
2. Является ли, по Вашему мнению, нарушением выпуск провода ПВСбм ГОСТа на который не существует, при условии, что данный провод по техническим условиям имеет характеристики ниже, чем провод ПВС ГОСТ?
3. Является ли, по Вашему мнению, нарушением выпуск провода ПВСбм ГОСТа на который не существует, при условии, что данный провод по техническим условиям имеет характеристики ниже, чем провод ПВС ГОСТ, но при этом информация во всех сопроводительных документах открыта, т.е. на проводе, в руководстве по эксплуатации и т.д. указана предельная мощность (ниже чем для ПВС ГОСТ) и данный провод действительно соответствует заявленным характеристикам по данным экспертиз и имеющим сертификаты соответствия ТР ТС 004-2011 (сертификация производилась **именно**, по образцам ТУ, а не по образцам ГОСТа)?

Ответ ПАО «НИКИ г. Томск»



Публичное акционерное общество
«Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический
кабельный институт (НИКИ) г. Томск с опытным производством» (ПАО «НИКИ г.Томск»)
634003, Россия, г. Томск, ул. Пушкина, д. 44
Тел.: (3822) 700-900, Факс: (3822) 700-901
E-mail: niki@niki.ru
http://www.niki.ru
ОКПО 00217082, ОГРН 1027000883062
ИНН/КПП 7020017904/701701001

от 06.06.2016г. № 1-300

На № _____ от _____

Генеральному директору
НП «Ассоциация «Электрокабель»
Н.В. Сахаровой

Уважаемая Наталья Валентиновна!

В ответ на Ваш запрос (сообщение по электронной почте от 02.06.2016) сообщаю следующее:

1. Изготовление кабельной продукции, на которую отсутствуют национальные, межгосударственные или международные стандарты допускается по иному нормативному документу, например, техническим условиям (ТУ) или стандарту организации (СТО). В соответствии с федеральным законом «О стандартизации в Российской Федерации» от 29 июня 2015 года № 162-ФЗ гл.4, ст.14.

Однако, на марки кабельной продукции, приведенные Вами в качестве примера - ВВГ с дополнением «бм», существует межгосударственный стандарт вида ОТУ – ГОСТ 31996 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66, 1 и 3 кВ. Общие технические условия».

В отношении марки ПВС аналогично существует национальный стандарт ГОСТ 7399 «Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В».

2. В том случае, когда изготовитель использует в своих нормативных документах марку кабельной продукции, которая уже определена тем либо иным существующим стандартом и, достаточно широко известна потребителям в соответствии с областью её применения, он **обязан** изготавливать такую продукцию только в соответствии с требованиями действующих стандартов. Изготовитель может разработать свои ТУ или СТО, но свойства и характеристики таких изделий должны быть не ниже тех, что указаны в национальных, межгосударственных или международных стандартах (Федеральный закон № 162-ФЗ гл. 4 ст. 21). Иначе, используя марки кабельной продукции, на которые распространяются требования стандартов, такие недобросовестные изготовители сознательно вводят в заблуждение потребителей, чем могут нанести вред жизни и здоровью граждан (Федеральный закон № 162-ФЗ гл. 1 ст. 3, п.2, п/п б).

3. В том случае, если изделие не соответствует требованиям стандартов, изготовитель (разработчик) ТУ или СТО должны изменить систему маркообразования и, соответственно, марку. Все характеристики, влияющие на безопасность, должны быть указаны в эксплуатационных документах и промаркированы в соответствии с требованиями ГОСТ 18690 «Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

На основании выше изложенного, по нашему мнению, выпуск провода ПВСбм, не соответствующего требованиям существующего стандарта, является нарушением.

По вопросу имеющегося сертификата соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» на указанную продукцию, сообщаем, что по нашему мнению, процедура сертификации, проведенная органом, выдавшем сертификат, проводилась формально, с нарушением требования идентификации продукции (Перечень 1, статья 6 п.1 ТР ТС 004/2011). О правомерности выдачи сертификата соответствия на данную продукцию, возможно направить заявление в Росаккредитацию, с изложением имеющихся фактов нарушения требований стандартов и процедуры сертификации.

Директор



А.А. Нор