

Перечень продукции в отношении, которой завершены испытания и при обнаружении нарушений подготовлен пакет документов для направления Общественного требования и

№	Наименование продукции	Организация продавец	Организация, указанная как производитель на маркировке и/или в сопроводительной документации	Местонахождение организации, указанной как производитель	Протокол испытаний	Тип нарушения
1	ПуВВ 2х4	ООО «Суперстрой - Пермь»	Не установлен		№ 4 от 23.12.2016	не соответствует требованиям ст. 4 ТР ТС 004/2011. п.2.3.2 ГОСТ ИЕС 60227-4-2011, п.5.2.3 ГОСТ ИЕС 60227-1-2011, п.2.3.5 таблица 1 ГОСТ /ЕС 60227-4-2011. п.5.1.2. ГОСТ 22483-2012
2	ВВГ-Пнг (Л) - LS 3 х 2,5	ИП Соколов М.В.	ТО Сигма Кабель	Екатеринбург	№ 8 от 29.12.2016	не соответствует требованиям ст.4 ТР ТС 004/2011, п.5.2.1.10, п.5.2.1.9, п.5.2.1.14, п.5.2.2.1 ГОСТ 31996-2012, п.5.1.2. ГОСТ 22483-2012
3	ВВГ-Пнг (А) - LS 3 х 2,5	ИП Лебедева М.И.	ТО Сигма кабель	Екатеринбург	№ 9 от 30.12.2016	п.5.2.1.14, п.5.2.2.1 ГОСТ 31996-2012, п.5.1.2. таблица 3 ГОСТ 22483-2012
4	ВВГ нг (А) LS 4х1,5-0,66	ООО "НКЗ кабель центр"	ООО «Новосибирский Кабельный Завод»	Новосибирск	№ И 56 от 20.03.2017	не соответствует требованиям п. 5.2.1.3 ГОСТ 31996-2012.
5	ПУНПБМ 2х2,5	ООО «Леруа Мерлен Восток»	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	№ И 57 от 20.03.2017	не соответствует требованиям п. 5.2.1.3 ГОСТ 31996-2012.
6	ВВГ 4х1,5	ООО «Компания «Колорлон»	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	№ И 118 от 21.04.2017	не соответствует требованиям п. 2.3.1, 2.3.2.2.3.5 ГОСТ ИЕС 60227-4-2011
7	ВВГ нг (А)-LS 4х1,5-0,66	ООО «Минимакс»	ООО "Радиус"	Озёрск	№ И 119 от 21.04.2017	не соответствует требованиям п 5.2.1.11 ГОСТ 31996-2012.
8	ВВГ нг (А)-LS 4х1,5	ИП Володин А.А.	БийскКабель	Бийск	№ И 142 от 27.04.2017	не соответствует требованиям п 5.2.1.11 ГОСТ 31996-2012.
9	ВВГбм - Пнг (А) 3х2,5	ИП Мартюшев Евгений Анатольевич	ТО Сигма кабель	Екатеринбург	№ И 143 от 27.04.2017	не соответствует требованиям п. 4.6, п. 5.2.1.3, п. 5.2.1.9, п. 5.2.1.11, п. 5.2.1.14 ГОСТ 31996-2012.
10	ВВГ - нг (А)-LS 4х1,5 ок (N) - 0.66	ООО «Леруа Мерлен Восток»	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	№ И 157 от 05.05.2017	не соответствует требованиям п. 4.6, п. 5.2.1.3, п. 5.2.1.14 ГОСТ 31996-2012.
11	ВВГбм - Пнг (А) 3х2,5	ООО «Энерготехцентр»	КЗ Элтрейд	Элиста	№ И 156 от 05.05.2017	не соответствует требованиям п. 4.6, п. 5.2.1.3, п. 5.2.1.9, п. 5.2.1.11, п. 5.2.1.14 ГОСТ 31996-2012.
12	ВВГбм - Пнг (А) 3х2,5	ООО «Леруа Мерлен Восток»	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	№ И 183 от 23.05.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.14, 5.2.1.3 ГОСТ 31996-2012
13	ВВГ-П 3х2,5 0,66 кВ	ООО «Леруа Мерлен Восток»	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	№ И 186 от 23.05.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.14, 5.2.1.3 ГОСТ 31996-2012
14	ВВГнг 3х2,5 0,66 кВ	ООО «Строй Парк-Р»	ООО "КЗ "Кабэкс"	Кунгур	№8 от 06.03.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.14, 5.2.2.1 ГОСТ 31996-2012
15	ВВГ-П 3х1,5ок (N,PE)-0,66	ООО «Строй Парк-Р»	ЗАО «Металлист»	Колпашево	№8/1 от 06.03.2017	не соответствуют требованию пункта 5.2.1.14 ГОСТ 31996-2012
16	ВВГ-П 3х2,5ок (N,PE)-0,66	ООО «Строй Парк-Р»	Не установлен		№8/4 от 03.03.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.2.1.5, 5.2.1.14, 5.2.7.1-5.2.7.3 ГОСТ 31996-2012
17	ВВГ-П 3х1,5ок (N,PE)	ООО «Строй Парк-Р»	ООО «ПромЭл»	Орёл	№8/2 от 06.03.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.9, 5.2.1.14, 5.2.2.1, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012

18	ВВГ-П 3x1,5ок (N,PE)	ООО «Строй Парк-Р»	Не установлен		№8/3 от 03.03.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.2.1, 5.2.1.14, 5.2.7.1 ГОСТ 31996-2012
19	ВВГ-П 3x1,5	ООО «Минимакс»	ООО "Провод-К"		Протокол №0163-07-17 от 27.03.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.2.1, 5.2.1.14, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012
20	ВВГ-Пнг(А) LS 3x1,5	ООО «Электротехкомплект»	ООО "ПКП Кабэлэктроснаб"	Химки, МО	Протокол №0161-44-17 от 27.03.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.7.4, 5.2.1.14 ГОСТ 31996-2012
21	ПУНПбм 3x1,5	ООО «Леруа Мерлен Восток»	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	Протокол №45-2017-к-М от 18.04.2017г.	не соотв. п. 5.1.2 ГОСТ 22483-2012
22	ВВГ-Пнг(А)-LS 3x1,5	ИП Хаймин (Электромир)	ООО "КЗ "Кабэкс"	Кунгур	Протокол №6 от 27.02.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.2.1, 5.2.1.10, 5.2.1.9 ГОСТ 31996-2012
23	ВВГ-Пнг(А) 3x2,5	ООО Энергоремснаб (Ваяк)	ООО "Кабельные ресурсы"	Королёв, МО	Протокол №7 от 27.02.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.2.1, 5.2.1.14, 5.2.1.9 ГОСТ 31996-2012
24	ПУНПбм 2x1,5	ООО «Леруа Мерлен Восток»	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	<u>R2017/07/038-03 от 26.04.2017г.</u>	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.2.1, 5.2.1.14, 5.2.1.9 ГОСТ 31996-2012
25	ВВГ-Пнг(А) 2x1,5	ООО «Выбор мастера»	ООО "Комтрейд"	Березовский	R2017/07/038-02 от 26.04.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.2.1, 5.2.1.14, 5.2.1.9 ГОСТ 31996-2012
26	ВВГнг (А)-LS-II 3x2,5	ИП Смотров	НПО Кабель-С	Самара	Протокол № 10-032 от 18.05.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.2.1, 5.2.1.14, 5.2.7.1 ГОСТ 31996-2012
27	ВВГ-Пнг(А) 3x1,5	ИП Аванесова	ООО "Спецстрой"	Волгоград	Протокол № 10-031 от 18.05.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.2.1, 5.2.1.14, 5.2.1.9 ГОСТ 31996-2012
28	ВВГнг (А)-LS-II 3x1,5	ИП Смотров	НПО Кабель-С	Самара	Протокол № 10-033 от 18.05.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.2.1, 5.2.1.14, 5.2.7.1 ГОСТ 31996-2012
29	ВВГ-Пнг(А)-LS 3x2,5ок(N,PE)-0,66	ИП Красильников Б.В. (Электрон-опт)	ООО "Арзамаский кабельны завод"	Арзамас	Протокол №30 от 09.08.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.2.1, 5.2.7.3, 5.2.1.9, 5.2.1.10 ГОСТ 31996-2012
30	ВВГ-нг(А)-LS 3x2,5ок(N,PE)-0,66	ООО "Росабельторг"	ООО "Брянск-Кабель"	Брянск	Протокол №26 от 28.07.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.2.1, 5.2.7.3, 5.2.1.9, 5.2.1.10 ГОСТ 31996-2012
31	ВВГ-нг(А)-LS 4x10-0,66	ИП Лапшонкова О.Н.	Цветлит	Саранск	Протокол №37 от 28.07.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.14, 5.2.2.1 ГОСТ 31996-2012
32	ВВГ-Пнг 3x1,5ок(N,PE)-0,68	ИП Ерицян Г.Ю	ООО "Коаксиал"	Серпухов, МО	Протокол №39 от 13.10.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.7.1, 5.2.7.2, 5.2.7.3 ГОСТ 31996-2012
33	ВВГ-нг(А)-LS 5x6-0,66	ООО "Электротовары" г.Иваново	ИВПКЗ	Иваново	<u>Протокол №35 от 13.10.2017г.</u>	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.7 - 5.2.1.11, 5.2.2.5, 5.2.7.1, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012
34	ВВГ-Пнг(А)-LS 3x1,5-0,66	ООО "Электротовары" г.Иваново	ИВПКЗ	Иваново	<u>Протокол №32 от 13.10.2017г.</u>	не соответствуют требованиям пунктов , 5.2.7.1, 5.2.7.2, 5.2.7.3 ГОСТ 31996-2012
35	ВВГ-Пнг(А)-LS 3x2,5-0,66	ООО "Электротовары" г.Иваново	ИВПКЗ	Иваново	<u>Протокол №33 от 13.10.2017г.</u>	не соответствуют требованиям пунктов , 5.2.7.1, 5.2.7.2, 5.2.7.3 ГОСТ 31996-2012
36	ВВГ-Пнг(А)-LS 3x4-0,66	ООО "Электротовары" г.Иваново	ИВПКЗ	Иваново	<u>Протокол №34 от 13.10.2017г.</u>	не соответствуют требованиям пунктов , 5.2.7.1, 5.2.7.2, 5.2.7.3 ГОСТ 31996-2012
37	КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5	Отобрано на объекте заказчика	ООО "Кабельный завод "Авангард"	Санкт-Петербург	<u>Протокол №1075 от 06.09.2017г.</u>	не соответствует требованиям статьи 5 п.1 ТР ТС 004/2011

38	КПСнг(А)-АКРА 1х2х0,5	Отобрано на объекте заказчика	ООО "Технокабель-НН"	Нижний Новгород	Протокол №1074 от 06.09.2017г.	не соответствует требованиям статья 4 (безопасность) ТР ТС 004/2012
39	ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5-0,66	Отобрано на объекте заказчика	ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"	Орёл	Протокол №1058 от 04.08.2017г.	не соответствует требованиям статья 4 (безопасность), статья 5 п.1 ТР ТС 004/2011
40	ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5-0,66	Отобрано на объекте заказчика	ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"	Орёл	Протокол №1059 от 04.08.2017г.	не соответствует требованиям статья 4 (безопасность), статья 5 п.1 ТР ТС 004/2012
41	ВВГнг(А)- 4х50ок(Н)-0,66	ООО "Светотехническая компания "Голедо"	ЗАО "СКЗ"	Смоленск	Протокол №142-2017-к ДТ от 20.09.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.9, 5.2.1.11, 5.2.2.1, 5.2.7.2, 5.2.7.3 ГОСТ 31996-2012
42	ВБШв 5х50ок (N,PE)-066	ООО "Ф кабель"	ООО "Ф кабель"	Саранск	Протокол №152-2017-к ДТ от 02.10.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.9, 5.2.1.11, 5.2.2.1, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012
43	ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N,PE)-1	ООО "Электрокабель-НН"	ООО "Электрокабель-НН"	Нижний Новгород	Протокол №141-2017-к ДТ от 20.09.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.9, 5.2.1.10, 5.2.1.14, 5.2.2.1, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012
44	ВВГнг(А)-FRLS 5х25ммк (N,PE)-1кВ	ООО "Электрокабель-НН"	ООО "Электрокабель-НН"	Нижний Новгород	Протокол №149-2017-к ДТ от 02.10.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.9, 5.2.1.10 - 5.2.1.14, 5.2.2.1, 5.2.5.2, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012
45	ВВГнг(А)-FRLS 5х50ммк (N,PE)-1кВ	ООО "Электрокабель-НН"	ООО "Электрокабель-НН"	Нижний Новгород	Протокол №150-2017-к ДТ от 02.10.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.11, 5.2.2.1 ГОСТ 31996-2012
46	ВВГ-Пнг 2х1,5-0,66	ИП Лапшонкова О.Н.	Завод ТPLAST КАБЕЛЬ	Москва	Протокол № 47-2017 от 23.10.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.2.1, 5.2.7.1, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012
47	НУМ-О 2х1,5	ИП Лапшонкова О.Н.	РЭМЗ	Рыбинск	Протокол № 51-2017 от 26.10.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.9, 5.2.1.14, 5.2.2.1 ГОСТ 31996-2012
48	ПВС 2х1,5	ИП Лапшонкова О.Н.	Партнер-Электро	Москва	Протокол № 52-2017 от 26.10.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 3.2, 4.1.2.5, 4.2.2 ГОСТ 7399-97
49	ВВГнг(А) 5х1,5	Бако+	ЗАО "Металлист"	Колпашево	И 238 от 22.06.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.9, 5.2.1.3 ГОСТ 31996-2012
50	ввг 5х1,5	Джемени Электро	Томсккабель	Томск	И 241 от 22.06.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.9, 5.2.1.3 ГОСТ 31996-2012
51	ВВГнг(А)-LS 5х1,5	Электрика-54 (Карат)	БийскКабель	Бийск	И 242 от 22.06.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, 5.2.1.9, 5.2.1.11, 5.2.1.14, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012
52	ВВГбм-Пнг(А)-LS 3х1,5	Леруа Мерлен Восток	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	И 256 от 30.06.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, 5.2.1.14, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012
53	ВВГбм-Пнг(А) 3х1,5 300/500	ООО Колорлон	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	И 263 от 30.06.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, 5.2.1.14, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012
54	ВВГбм-Пнг(А)-LS 2х1,5	МИНИМАКС ООО	ЗАО "Металлист"	Колпашево	И 264 от 30.06.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, 5.2.1.14. ГОСТ 31996-2012
55	ВВГбм-Пнг(А) 3х1,5	Леруа Мерлен Восток	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	И 265 от 30.06.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, 5.2.1.14, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012
56	ВВГ-Пнг 3х1,5	ИП Попов А.С.	ООО "Коаксиал"	Серпухов, МО	И 322 от 20.07.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.9, 5.2.1.14. ГОСТ 31996-2012

57	ВВГбм-Пнг(А) 3x1,5	Леруа Мерлен Восток	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	И 302 от 20.08.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, 5.2.1.14, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012
58	ВВГ-Пнг 3x1,5	ИП Попов А.С.	ООО "Коаксиал"	Серпухов, МО	И 328 от 28.07.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.9, 5.2.1.14.ГОСТ 31996-2012
59	ВВГбм-Пнг(А) 3x2,5	Леруа Мерлен Восток	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	И 327 от 28.07.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, 5.2.1.9, 5.2.1.14, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012
60	ВВГ-Пнг(А) 2x1,5	Колорлон	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	И 339 от 28.07.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, 5.2.1.14, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012
61	ВВГбм-Пнг(А) 3x2,5	Леруа Мерлен Восток	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	И 337 от 28.07.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, 5.2.1.9, 5.2.1.14, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012
62	АВВГ-П 2x2,5 (N,PE)-0.66kV	ТД Элсис	ООО "ЭлПром"	Новоржев	И 338 от 28.07.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.9 ГОСТ 31996-2012
63	ВВГбм-Пнг(А)-LS 2x1,5	Техноцентр	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	355 от 10.08.17г	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, 5.2.1.14, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012
64	ВВГ-Пнг(А) 3x1,5	Десятка ООО Интерьер	Томсккабель	Томск	354 от 10.08.17г	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012
65	ВВГбм-Пнг(А)-LS 3x1,5	Леруа Мерлен Восток	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	И 398 от 31.08.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, 5.2.1.9, 5.2.1.14, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012
66	ВВГ-Пнг(А)-LS 3x1,5	Электро-Сервис	КЗ Аксиом	Вологда	И 399 от 31.08.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, 5.2.1.9, 5.2.1.14 ГОСТ 31996-2012
67	ВВГбм-Пнг(А) 3x1,5	Леруа Мерлен Восток	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	И 402 от 31.08.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, 5.2.1.9, 5.2.1.14, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012
68	ВВГбм-Пнг(А) 3x1,5	Леруа Мерлен Восток	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	И 436 от 06.10.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, 5.2.1.9, 5.2.1.14, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012
69	ВВГбм-Пнг(А) 3x2,5	Леруа Мерлен Восток	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	И 437 от 06.10.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, 5.2.1.9, 5.2.1.14, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012
70	ВВГбм-Пнг(А) 3x1,5	Леруа Мерлен Восток	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	И 407 от 11.09.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, 5.2.1.14, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012
71	ВВГ-Пнг(А) 3x1,5 300/500	Колорлон	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	И 386 от 31.08.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, 5.2.1.14, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012
72	ВВГ-Пнг(А) 2x1,5	Джемени электро	БийскКабель	Бийск	И 384 от 31.08.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.14 ГОСТ 31996-2012
73	ВВГ-Пнг(А)-LS 3x2,5	Техноцентр	ООО "АМГ Электро"	Москва	И 383 от 31.08.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.7.3 ГОСТ 31996-2012
74	ВВГ-Пнг(А) 3x2,5 300/500	Колорлон	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	И 511 от 13.11.17	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.9, 5.2.1.14, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012
75	ВВГ-Пнг(А) 2x1,5	Леруа Мерлен Восток	ООО "Ореол"	Ростов-на-Дону	И 510 от 13.11.17	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.9, ГОСТ 31996-2012

76	Пнг(А) 3x1,5	Техноцентр	ООО "АМГ Электро"	Москва	И 507 от 13.11.17	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, ГОСТ 31996-2012
77	ВВГ-нг(А)-LS 4x1,5	Леруа Мерлен Восток	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	И 469 от 18.10.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012
78	ВВГбм-Пнг(А) 3x2,6	ИП Володин (Джемени Электро)	БийскКабель	Бийск	И 471 от 18.10.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.11, 5.2.7.3 ГОСТ 31996-2012
79	ВВГ-Пнг(А) 3x1,5	Леруа Мерлен Восток	ООО "Партнер-Электро"	Москва	И 524 от 29.11.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, 5.2.1.9, 5.2.1.14, 5.2.7.3 ГОСТ 31996-2012
80	НУМ 3x1,5	Леруа Мерлен Восток	ООО "Партнер-Электро"	Москва	И 523 от 29.11.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.14 ГОСТ 31996-2012
81	ВВГ-нг(А)-LS 3x1,5	Колорлон	Сибирский кабельный завод	Томск	И 543 от 30.11.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.9, 5.2.1.14 ГОСТ 31996-2012
82	ВВГ-Пнг(А) 2x1,5	Леруа Мерлен Восток	Брэкс	Брянск	И 542 от 30.11.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.9, 5.2.1.14 ГОСТ 31996-2012
83	ВВГбм-Пнг(А) 3x1,5	Леруа Мерлен	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	И 614 от 18.12.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, 5.2.1.9, 5.2.1.14, 5.2.7.3 ГОСТ 31996-2012
84	ВВГбм-Пнг(А) 3x2,5	Леруа Мерлен Восток	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	И 610 от 18.12.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, 5.2.1.9, 5.2.1.14, 5.2.7.3 ГОСТ 31996-2012
85	ВВГ-Пнг(А)-LS 3x2,5	Джемени Электро (ИП Володин)	БийскКабель	Бийск	И 612 от 18.12.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.9, 5.2.1.14, 5.2.7.3 ГОСТ 31996-2012
86	ВВГ-Пнг(А)-LS 3x1,5	Колорлон	Сибирский кабельный завод	Томск	И 623 от 18.12.17	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.9, 5.2.1.14, 5.2.1.3 ГОСТ 31996-2012
87	ВВГ-Пнг(А)-LS 3x1,5	ООО Ампер 42	БийскКабель	Бийск	И 624 от 18.12.17	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3 ГОСТ 31996-2012